



**Zakład
Energetyki Ciepłej
Prudnik**

TP. *998* .2025

Lubrza, 22 kwietnia 2025 r.

**do administratorów odbiorców oraz
odbiorców indywidualnych, ciepłej wody użytkowej**

Szanowni Państwo, w roku 2025 planujemy dwa terminy dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej. Pierwszy termin to **9 lipca** oraz drugi **20 sierpnia** (w godz. 5⁰⁰ - 5⁰⁰).

Dezynfekcja ma na celu zapobieganie powstawaniu dużych skupisk bakterii Legionella oraz likwidacji takich skupisk. Jest to akcja skierowana do wszystkich odbiorców ciepłej wody użytkowej. Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić takiej akcji w różnych terminach dla różnych odbiorców ciepła.

Akcja wymaga od nas podniesienia temperaturowych parametrów wody sieciowej z dobowym wyprzedzeniem oraz wprowadzenia zmian w regulatorach.

W celu przeprowadzenia dezynfekcji, w wymienionych powyżej terminach, temperatura ciepłej wody w Państwa instalacji, zostanie podniesiona do 60 °C na okres 24 godzin. W czasie prowadzenia dezynfekcji należy zwrócić większą uwagę podczas korzystania z ciepłej wody, woda o temp. 60 °C może poparzyć. W czasie trwania akcji należy częściej i dłużej korzystać z ciepłej wody w celu skutecznej dezynfekcji instalacji (w każdym punkcie poboru).

Brak informacji zwrotnej, będziemy traktować jako zgodę na przeprowadzenie proponowanej dezynfekcji w Państwa instalacji (-ach), zgodnie z przedstawionymi terminami.

ST.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Zakładu Energetyki Ciepłej Prudnik Sp. z o.o.

mgr inż. Stanisław Polasz

Zakład Energetyki Ciepłej Prudnik Sp. z o.o., 48-231 Lubrza, ul. Zielona 1
Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000170886 w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 755-16-11-683, REGON 531341974
Sekretariat: tel. 77 436 30 25, 77 436 33 11
Dyspozytor zmianowy: tel. 602 322 791
Fax: 77 436 58 80
E-mail: sekretariat@zecp.com.pl
www.zecp.com.pl